



NR/ 770 /IN.SLAW/WWK/D-I/17

Katowice, 12 maj 2017

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytania wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 2b w Katowicach.

1. Pytanie – Czy fundamenty budynku usunąć w całości wraz z posadzką piwnic ?
AD1. Tak
2. Pytanie Czym wypełnić dół po piwnicach , określić wymagane warunki zabudowy kruszywa i zagęszczenia?
AD2. Wypełnić piaskiem średnim lub pospółką , wymagany wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,97$
3. Pytanie Proszę podać wysokość piwnic , ewentualnie kubaturę.
AD3.
Równoległa 2b - BUDYNEK DO WYBURZENIA

pow. całkowita brutto piwnicy (po obrysie zewnętrznym)	92,92	m2
wysokość piwnicy brutto	2,7	m
zagłębienie posadzki piwnicy w stosunku do terenu istniejącego ok.	1,7	m
przyjęta szcunkowa miąższość warstw posadzki i fundamentów ok.	0,8	m
kubatura brutto piwnicy bez fundamentów i posadzki	250,884	m3
kubatura brutto piwnicy bez fundamentów i posadzki do poz. Terenu	157,964	m3
przewidywana objętość fundamentów i posadzki	74,336	m3
objętość zasypek do wbudowania (do poz. terenu istniejącego) po obrysie zewnętrznym budynku	232,3	m3

Załączniki:
Rozdzielnik:
- a / a
Sposób wysyłki:
- R

Z poważaniem
INSPEKTOR NADZORU
Upr. bud. 925/82
Upr. konserwatorskie 212/96
mgr inż. Wacław Klucznik



KATOWICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KRASIŃSKIEGO 14, 40-019 KATOWICE

PON. - ŚR. 7:30 - 15:30
CZW. 7:30 - 17:00
PT. 7:30 - 13:00

TEL. (32) 253-67-13
TEL. (32) 253-77-85
FAX. (32) 253-71-28
E-MAIL: SEKRETARIAT@TBS.KATOWICE.PL

WWW.TBS.KATOWICE.PL
WWW.ROZANE.PL