



NR 1/2019
KTBS/MM/D-ZN/19

Katowice, dn. 17.09.2019r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: 3/MM/2019 – zapytanie ofertowe - naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Pytanie nr 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że w okresie obowiązywania umowy należy przeprowadzić jedną kalibrację detektorów tlenku węgla oraz detektorów LPG.”

Odpowiedź:

Kalibracja urządzeń w latach ubiegłych przeprowadzana była w IV kwartale roku, należy zatem w okresie obowiązywania umowy (tj. od 01.10.2019r. do 31.12.2020r.) skalkulować dwukrotną kalibrację urządzeń.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o udostępnienie załącznika nr 3, o którym mowa w zapytaniu i należy go dołączyć do oferty”

Odpowiedź:

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/MM/2019 dostępny na stronie internetowej:
http://tbs.katowice.pl/zapytania_ofertowe/3mm2019-zapytanie-ofertowe-naprawy-i-konserwacje-instalacji-przeciwpozarowych-przeciwdymowych-detekcji-tlenku-wegla-i-lpg-w-zasobach-mieszkaniowych-katowickiego-tbs-sp-z-o-o/


Pytanie nr 3:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis w zapytaniu mówiący o płatności kwartalnej oznacza, że będzie wystawiana jedna zbiorcza faktura za prace konserwacyjne na wszystkich obiektach w danym kwartale?”

Odpowiedź:

Płatność kwartalna, w podziale na budynki przypisane do poszczególnych administracji terenowych – 4 faktury/kwartał.

Główny Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami


Marta Martewicz



KATOWICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KRASIŃSKIEGO 14, 40-019 KATOWICE

PON. - ŚR. 7:30 - 15:30
CZW. 7:30 - 18:00
PT. 7:30 - 13:00

TEL. (32) 253-67-13
TEL. (32) 253-77-85
E-MAIL: SEKRETARIAT@TBS.KATOWICE.PL

WWW.TBS.KATOWICE.PL