



Katowickie TBS Sp. z o.o.
Katowice, ul. Krasńskiego 14

Wpłynęło dnia 02.06.2019
Wzrost 14

Zakład Usług Kominarskich, ul. Pl. Wyzwolenia 2/1, 40-423 Katowice

PROTOKÓŁ

z wykonanej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Katowicach przy ul. Kominka 3
w dniu 9,12,2019r. polegającej na:

1. Kontroli drożności.
2. Inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych.

Nr przewodu	Podłączenie	Długość przewodu	Uwagi
1	Wentylacja kuchnia M1	18 G	
2		18 G	
3	Wentylacja kuchnia M4, M7	18 G	
4	Wentylacja kuchnia M10	18 G	
5		18 G	
6		18 G	
7		16 G	
8		16 G	
9		13 G	
10		6 G	
11	Przewód kominowy spalinowy M7	17 G	
12	Przewód kominowy spalinowy M1,M4,M10	16 G	
13		17 G	
14		18 G	
15		18 G	
16		13 G	
17		13 G	
18		10 G	
19		13 B	
20	Wentylacja łazienka M10	12 B	
21	Wentylacja łazienka M7	13 B	
22	Wentylacja łazienka M4	10 B	
23	Wentylacja łazienka M1	13 B	
24		18 G	
25		18 G	
26		18 G	
27		18 G	
28		18 G	
29	Wentylacja kuchnia M2	18 B	
30	Wentylacja kuchnia M8	18 B	

31	Wentylacja kuchnia M5	18 B	
32		18 G	
33		10 G	
34		15 G	
35		18 G	
36	Wentylacja kuchnia M11	18 G	
37	Przewód kominowy spalinowy M2, M5	18 G	
38	Przewód kominowy spalinowy M8,M11	18 G	
39		18 G	
40		18 G	
41		13 G	
42		7 G	
43		15 G	
44		15 G	
45		6 B	
46	Wentylacja łazienka M11	13 B	
47	Wentylacja łazienka M5	13 B	
48	Wentylacja łazienka M2, M8	16 B	Udrożniony w trakcie inwentaryzacji
49		18 G	
50		18 G	
51		18 G	
52		18 G	
53		13 B	
54		15 B	
55		1,5 B	
56	Wentylacja łazienka M6, M9, M12	12 B	
57	Przewód kominowy spalinowy M3	13 G	
58	Przewód kominowy spalinowy M9	13 G	Częściowo niedrożny
59	Przewód kominowy spalinowy M12	13 G	
60	Przewód kominowy spalinowy M6	13 G	
61	Wentylacja łazienka M3	14 B	
62		9 B	
63		6 B	
64		4 B	
65		3,5 G	
66	Wentylacja kuchnia M3, M6, M9, M12	15 G	
67		18 B	
68		18 B	
69		6 B	
70		10 B	
71		8 B	
72		15 B	
73		18 G	
74		18 G	
75		18 G	
76		18 G	

Przewód spalinowy z mieszkania nr 9 częściowo w 90% niedrożny (2mb)

Podłączenie grzejnika gazowego z przewodem kominowym spalinowym w mieszkaniu nr 3 zabudowane, brak możliwości sprawdzenia podłączenia.

Podłączenie grzejnika gazowego z przewodem kominowym spalinowym w mieszkaniu nr 5 zabudowane, brak możliwości sprawdzenia podłączenia.

W przewodzie nr 65 gniazdo 3,5 mb od wylotu.

Zalecenia:

Wyloty górne z używanych przewodów zakończyć nasadą kominową.

Udrożnić , oraz uszczelnić przewody kominowe z mieszkań -9,

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 7 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 10 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 4 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 5 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 11 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 8 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 12 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 9 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 12 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 9 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 6 do wolnego przewodu kominowego

W tabeli długość przewodu podany jest rodzaj wylotu z przewodu kominowego:

G- górny , B – boczny, H –nasada kominowa typu „H”

Łącznie 76 przewodów kominowych o łącznej długości 1099mb

MISTRZ KIMINIARSKI
Grzegorz Jakóbk
nr upr. 32/99

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

45	46	47	48
----	----	----	----

19	20	21	22	23
----	----	----	----	----

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

49	50	51	52
----	----	----	----

53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----

61	62	63	64
----	----	----	----

65	66
----	----

67	68	69	70	71	72
----	----	----	----	----	----

24	25	26	27	28
----	----	----	----	----

73	74	75	76
----	----	----	----



wejście do klatki
Kominka 3

MISTRZ KOWALSKI
Grzegorz Komik
Data: 32/99