

Mistrz Kominiarski

Grzegorz Łakomik

Zakład Usług Kominiarskich, ul. Pl. Wyzwolenia 2/1, 40-423 Katowice

PROTOKÓŁ

z wykonanej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Katowicach przy ul. Kominka 1
w dniu 9,12,2019r. polegającej na:

1. Kontroli drożności.
2. Inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych.

Nr przewodu	Podłączenie	Długość przewodu	Uwagi
1	Przewód kominowy spalinowy M4	15 G	
2	Przewód kominowy spalinowy M1, M7	15 G	
3	Przewód kominowy spalinowy M10	15 G	
4	Wentylacja łazienka M7, M10	15 B	
5		1 B	
6		15 B	
7		15 B	
8		15 B	
9		4 B	
10		4 B	
11	Wentylacja łazienka M4	10 B	
12	Wentylacja łazienka M1	13 B	
13		12 B	
14	Wentylacja kuchnia M7	9 B	
15		12 B	
16		15 B	
17		5 B	
18		18 G	
19		5 B	
20	Wentylacja kuchnia M1	18 B	
21	Wentylacja kuchnia M4, M7, M10	15 B	
22		18 B	
23		18 B	
24		18 B	
25		15 B	
26		18 B	
27		18 B	
28		18 B	
29		18 B	
30	Wentylacja kuchnia M11	9 B	

31	Wentylacja kuchnia M8	18 B	
32	Wentylacja kuchnia M2, M5	18 B	
33		15 G	
34		18 G	
35		18 G	
36		15 G	
37		15 G	
38	Przewód kominowy spalinowy M2, M8	8 G	(niedrożny, nieuszczelny)
39	Przewód kominowy spalinowy M5, M11	15 G	
40		18 G	
41		18 G	
42		18 G	
43		6 G	
44		15 G	
45		15 G	
46		14 B	
47	Wentylacja łazienka M11	15 B	
48	Wentylacja łazienka M5	15 B	
49	Wentylacja łazienka M2, M8	15 B	Udrożniony w trakcie inwentaryzacji
50	Wentylacja łazienka M3	15 B	
51		15 B	
52	Wentylacja łazienka M12	15 B	
53	Wentylacja łazienka M6	15 B	
54	Wentylacja łazienka M9	15 B	
55		8 G	
56		10 G	
57		5 G	
58		14 G	
59		18 G	
60		18 G	
61		18 G	
62	Przewód kominowy spalinowy M3,M9	18 G	
63	Przewód kominowy spalinowy M6,M12	18 G	
64		18 G	
65		15 G	
66		14 G	
67		6 G	
68		10 G	
69	Wentylacja kuchnia M3	18 G	
70		1 G	
71	Wentylacja kuchnia M6	18 G	
72	Wentylacja kuchnia M9	18 G	
73	Wentylacja kuchnia M12	18 G	
74		5 B	
75		18 B	
76		18 B	
77		18 B	
78		18 B	

Zalecenia:

Wyloty górne z używanych przewodów zakończyć nasadą kominową.

Udrożnić , oraz uszczelnić przewody kominowe z mieszkań - 2,

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 7 lub 10 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 7 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 7 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 10 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 5 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 2 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 11 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 8 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 9 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 12 do wolnego przewodu kominowego

W tabeli długość przewodu podany jest rodzaj wylotu z przewodu kominowego:

G- górny , B – boczny, H –nasada kominowa typu „H”

Łącznie 78 przewodów kominowych o łącznej długości 1100mb

MISTRZ KOSZYŃSKI
Grzegorz Koszyński
nr dopr. 32/99

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

9	10	11	12
---	----	----	----

19

22
23
24
25

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----

20	21
----	----

26	27	28	29
----	----	----	----



wejście do klatki
Kominka 1

74	75	76	77	78
----	----	----	----	----

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

49	48	47	46
----	----	----	----

50	51	52	53	54	55
----	----	----	----	----	----

56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MISTRZ KOMINKARSKI
Grzegorz Kominek
nr 22/99