



Mistrz Kominarski
Grzegorz Łakomik

Zakład Usług Kominarskich, ul. Pl. Wyzwolenia 2/1, 40-423 Katowice

PROTOKÓŁ

z wykonanej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Katowicach przy ul. Kubiny 9
w dniu 23,12,2019r. polegającej na:

1. Kontroli drożności.
2. Inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych.

Nr przewodu	Podłączenie	Długość przewodu	Uwagi
1	Wentylacja kuchnia M10	13 B	
2		13 B	
3	Wentylacja kuchnia M4, M7	13 B	
4		12 B	
5	Wentylacja kuchnia M1	17 B	
6		17 G	
7		8 G	
8		12 G	
9		16 G	
10	Przewód kominowy spalinowy M1	13 G	(częściowo niedrożny 7mb, nieszczelny)
11	Przewód kominowy spalinowy M4	16 G	
12	Przewód kominowy spalinowy M7	17 G	
13	Przewód kominowy spalinowy M10	17 G	
14		16 G	
15	Wentylacja łazienka M4	16 G	
16		16 G	
17		17 G	
18		16 G	
19		16 G	
20	Wentylacja łazienka M7	13 B	
21	Wentylacja łazienka M10	13 B	
22	Wentylacja łazienka M1	13 B	
23		14 B	
24		14 B	
25		14 B	
26		14 B	
27		16 B	
28	Wentylacja kuchnia M11	14 G	
29	Wentylacja kuchnia M8	15 B	
30	Wentylacja kuchnia M5	15 B	

31	Wentylacja kuchnia M2	14 B	
32		14 G	
33		16 G	
34		16 G	
35		17 G	
36	Przewód kominowy spalinowy M2	13 G	
37	Przewód kominowy spalinowy M5,M8	13 G	
38		14 G	
39	Przewód kominowy spalinowy M11	14 G	
40	Wentylacja łazienka M11	14 G	
41		17 G	
42		17 G	
43		15 G	
44		17 G	
45		7 B	
46	Wentylacja łazienka M5,M8	15 B	
47	Wentylacja łazienka M12	13 B	
48	Wentylacja łazienka M3	13 B	
49	Wentylacja łazienka M6	13 B	
50	Wentylacja łazienka M9	15 B	
51	Wentylacja łazienka M12	15 B	
52	Przewód kominowy spalinowy M12	13 G	
53	Przewód kominowy spalinowy M9	13 G	
54	Przewód kominowy spalinowy M6	13 G	
55	Przewód kominowy spalinowy M3	13 G	
56	Wentylacja kuchnia M3	15 G	
57	Wentylacja kuchnia M12	13 G	
58		5 G	
59	Wentylacja kuchnia M6	8 G	(częściowo niedrożny)
60	Wentylacja kuchnia M9	13 G	
61		11 G	
62		14 B	
63		14 B	
64		14 B	
65		14 B	

Zalecenia:

Wyloty górne używanych przewodów zakończyć nasadą kominową.

Udrożnić , oraz uszczelnić przewody kominowe z mieszkań - 1, 6

Przełączyć kratkę wentylacyjną z kuchni mieszkania nr 7 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć kratkę wentylacyjną z łazienki mieszkania nr 8 do wolnego przewodu kominowego

Przełączyć grzejnik gazowy wody przepływowej w mieszkaniu nr 8 do wolnego przewodu kominowego

W tabeli długość przewodu podany jest rodzaj wylotu z przewodu kominowego:

G- górny , B – boczny, H –nasada kominowa typu „H”

Część kominów nad dachem jest za niska, a wyloty boczne z przewodów kominowych znajdują się kilka centymetrów nad palnym pokryciem dachowym.

Łącznie 65 przewodów kominowych o łącznej długości 911mb

MISTRZ KOMINIARSKI
Grzegorz Kominiarz
12.12.2019

19	20	21	22
----	----	----	----

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44	45	46	47
----	----	----	----

23
24
25
26
27

62
63
64
65

wejście do klatki
Kubiny 9

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

MISJKA KONSTANTY
Czyżewski
12/95